

**АКТ**

**проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 гг.**

п. Ертарская  
(место составления акта)

19.08.2022  
(дата составления акта)

Комиссия, образованная распоряжением администрации Тугулымского городского округа от 19.05.2022 г. № 288-р «О создании комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов потребителей тепловой энергии Тугулымского городского округа»

в составе:

председатель комиссии – Дашко Сергей Владимирович – заместитель главы администрации Тугулымского городского округа по жизнеобеспечению

члены комиссии:

- Лошкова В. В. – ведущий специалист по ценообразованию и тарифам администрации ТГО;
- Ваулин А. Ф. – Заместитель начальника Тугулымского РТС АО «ОТСК»;

в соответствии с Программой по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов, утвержденной распоряжением администрации Тугулымского городского округа от 19.05.2022 г. № 288-р «О создании комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов потребителей тепловой энергии Тугулымского городского округа»

Дашко Сергей Владимирович – заместитель главы администрации Тугулымского городского округа по жизнеобеспечению

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) в период с 15.08.2022 г. по 15.09.2022 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду 2022-2023 г.

МБОУ Ертарская СОШ № 27

(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:

Шаф 1 Шапарова В.В.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующего

объекта: МБОУ Ертарская СОШ № 27

**В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:**

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
	Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:		
1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов.	<b>Выполнено</b>	Справка от 15.08.2022 года № 4022 утверждена заместителем главы администрации

			Тугулымского ГО по жизнеобеспечению Дашко С. В.
2.	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	<b>Выполнено</b>	Акт промывки систем отопления зданий и сооружений утвержден <u>18.08.2022 г.</u>
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	<b>Не требуется</b>	Справка от 15.08.2022 года № 4022 утверждена заместителем главы администрации Тугулымского ГО по жизнеобеспечению Дашко С. В.
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	<b>Не требуется</b>	Справка от 15.08.2022 года № 4023 утверждена заместителем главы администрации Тугулымского ГО по жизнеобеспечению Дашко С. В.
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок	<b>Выполнено</b>	Справка от 15.08.2022 года № 4022 утверждена заместителем главы администрации Тугулымского ГО по жизнеобеспечению Дашко С. В.
6.	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	<b>Выполнено</b>	Справка от <u>18.08.2022</u> года № <u>1</u> утверждена <u>Шарановас В.В.</u>
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	<b>Выполнено</b>	Справка от <u>18.08.2022</u> года № <u>1</u> утверждена <u>Шарановас В.В.</u>
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	<b>Выполнено</b>	Акт испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность, утвержден <u>18.08.2022 г.</u>
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	<b>Выполнено</b>	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии, утвержден <u>18.08.2022 г.</u> , <u>Шарановас В.В.</u>
10.	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	<b>Выполнено</b>	Акт осмотра здания <u>18.08.2022 г.</u> утвержден <u>Шарановас В.В.</u>
11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	<b>Выполнено</b>	Справка от 15.08.2022 года № 4022 утверждена заместителем главы администрации Тугулымского ГО по жизнеобеспечению Дашко С. В.
12.	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.	<b>Выполнено</b>	Акт № <u>      </u> от <u>      </u> периодической поверки приборов учета, утвержден <u>Шарановас В.В.</u>
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления.	<b>Выполнено</b>	Акт № <u>21</u> от <u>18.08.2022 г.</u> проверки работоспособности защит систем теплопотребления, утвержден <u>Шарановас В.В.</u>
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	<b>Выполнено</b>	Справка от 15.08.2022 года № 4022 утверждена заместителем главы администрации Тугулымского ГО по жизнеобеспечению Дашко С. В.

15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.	Выполнено	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала, утвержден <u>18.08.2022 г.</u> <u>Шаранов В.В.</u>
16.	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	Выполнено	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения, утвержден <u>18.08.2022 г.</u> <u>В.В. Шаранов</u>
17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	Выполнено	Справка от 15.08.2022 года № 4022 утверждена заместителем главы администрации Тугулымского ГО по жизнеобеспечению Дашко С. В.
18.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Выполнено	Договор теплоснабжения № _____ от _____ заключен с _____
19.	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Выполнено	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов, утвержден <u>18.08.2022 г.</u>
20.	Справка о задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Выполнено	Акт сверки № _____ От _____
21.	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала.	Выполнено	Справка о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала, утверждена <u>Шаранов В.В.</u>
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.	Выполнено	Справка от <u>18.08.2022</u> года № 1 утверждена <u>Шаранов В.В.</u>
23.	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	Выполнено	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей, утвержден <u>18.08.2022 г.</u>
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Выполнено	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии, выдана <u>18.08.2022 г.</u>

**Готово**

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

МБ ОУ Энергетическое СОУ № 27

(наименование объекта)

**Готово к отопительному периоду 2022-2023 гг.**

## Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1. Справка от 15.08.2022 года № 4022 утверждена заместителем главы администрации Тугулымского ГО по жизнеобеспечению Дашко С. В.
2. Акт промывки систем отопления зданий и сооружений утвержден 18.08.2022 г.
3. Справка от 15.08.2022 года № 4023 утверждена заместителем главы администрации Тугулымского ГО по жизнеобеспечению Дашко С. В.
4. Справка от 18.08.2022 года № 1 утверждена Шаранов В.В.
5. Акт испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность, утвержден 18.08.2022 г.
6. Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии, утвержден 18.08.2022 г. Шаранов В.В.
7. Акт осмотра здания 18.08.2022 г. утвержден Шаранов В.В.
8. Акт № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2022 периодической поверки приборов учета, утвержден \_\_\_\_\_
9. Акт № 84 от 18.08.2022 проверки работоспособности защит систем теплоснабжения, утвержден Шаранов В.В.
10. Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала, утвержден 18.08.2022 г.
11. Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения, утвержден 18.08.2022 г. В.В. Шаранов
12. Договор теплоснабжения № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2022 заключен с \_\_\_\_\_
13. Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов, утвержден 18.08.2022 г.
14. Акт сверки № \_\_\_\_\_ От \_\_\_\_\_ 2022
15. Справка о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала, утверждена Шаранов В.В.
16. Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей, утвержден 18.08.2022 г.
17. Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии, выдана 18.08.2022 г.

Председатель комиссии: Дашко С. В. \_\_\_\_\_ ФИО.  
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: В.В. Шаранов \_\_\_\_\_ Лошкова В. В. \_\_\_\_\_ ФИО  
(подпись, расшифровка подписи)  
А.Ф. Ваулин \_\_\_\_\_ Ваулин А. Ф. \_\_\_\_\_ ФИО  
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

"18.08 \_\_\_\_\_ 2022 г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)